



공단표준규격서 (ATP지상장치) (Automatic Train Protection Trackside System)

KRSA-4001-R0
제정 2014. 10. 22.
개정 . . .
확인

1. 적용범위

이 규격은 ERTMS(European Railway Traffic Management System)/ETCS(European Train Control System) LEVEL 1의 열차제어시스템으로 열차 이동검지, 선행열차와 후속열차 사이의 거리유지 및 목표속도 제어 등을 통해 열차를 안전하게 운행하는 열차자동보호장치(ATP : Automatic Train Protection) 지상장치의 설계, 제작, 검사, 구매 등에 대하여 적용한다.

2. 구성 및 용도

용도에 따라 다음과 같이 구성한다.

[표 1] 종류 및 용도

구 분		용 도
선로변제어유니트 (LEU)		연동장치 및 자동폐색제어장치의 신호 현시조건을 입력받아 발리스로 텔레그램을 전송
발 리 스	고정발리스(FB)	지리정보 등 고정텔레그램을 차상장치로 전송
	가변발리스(CB)	LEU로부터 신호변환정보 등 가변 텔레그램을 수신하여 차상장치로 전송
ATP 지상시험기		ATP 지상장치(LEU 및 발리스) 데이터를 입력, 저장, 분석하는 프로그래밍 장비

2.1 선로변제어유니트(LEU)

2.1.1 개요

선로변제어유니트(이하 “LEU”라 한다)는 ETCS Level 1 시스템의 지상설비로서 주신호기(장내, 출발, 폐색 등)의 현시상태 정보를 전송하는 설비로 역 구내 연동장치 및 역간의 자동폐색장치와 인터페이스하여 신호기 현시조건을 입력

받아 신호기 현시조건과 일치하는 텔레그램을 선택하여 선택된 텔레그램을 발리스로 전송하는 역할을 수행한다.

2.1.2 분류

설치유형에 따라 집중식과 분산식으로 분류한다.

가. 집중식

다수의 신호기가 밀집하여 위치하고 있는 역 구내의 경우 신호계전기실에 LEU를 설치하여 전자연동장치와의 인터페이스를 통해 발리스로 정보를 전송한다.

나. 분산식

폐색구간의 경우 폐색신호기가 구간별로 분리 설치되어 있어 유지보수의 편의성을 고려하여 LEU를 폐색제어유니트와 근접하게 설치하여 폐색제어 유니트와의 인터페이스를 통해 발리스로 정보를 전송한다.

2.2 발리스

2.2.1 개요

발리스는 ATP차상장치로 텔레그램을 전송하는 전송장치이며, 고정발리스(FB)와 가변발리스(CB)로 구분한다.

고정발리스는 항상 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신하고, 가변 발리스는 LEU와 연결되어 지상신호기의 신호기 현시정보를 수신받아 텔레그램을 송신한다.

2.2.2 분류

설치유형 및 용도에 따라 다음과 같이 분류한다.

가. 고정발리스

LEU와 연결되지 않으며, 고정 텔레그램을 인터페이스 ‘A’ 를 통해 차상장치로 전송한다.

나. 가변발리스


LEU와 인터페이스 ‘C’ 를 통해 연결되며, LEU로부터 가변 텔레그램을 수신받아 인터페이스 ‘A’ 를 통해 차상장치로 전송한다.

다. 인필발리스

가변 및 고정발리스와 하드웨어가 동일하며, 인터페이스는 가변발리스와 동일하다. 주 신호기(장내, 출발, 폐색 등) 가변발리스 일정지점 전방에 설치하여 전방의 신호조건을 미리 알려주는 역할을 수행한다.

※ 텔레그램 : 선로와 열차간의 통신에 사용되는 표준화된 전송메세지 형식

※ [그림 1] 인터페이스 종류



3. 적용자료

- 3.1 국제표준기구(ISO)
- 3.2 한국산업규격(KS)
- 3.3 한국철도표준규격(KRS)
- 3.4 한국철도공사규격(KRCS)
- 3.5 유럽표준규격(EN)
- 3.6 국제전기표준회의(IEC)
- 3.7 ERTMS/ETCS Class1(SRS, FFFIS for Eurobalise)
- 3.8 전기용품안전관리법 및 관계 령, 규칙
- 3.9 전기통신기본법, 전파법, 정보통신사업법 및 관계 령, 규칙, 기준
- 3.10 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙, 기준

4. 필요조건

4.1 재료

- 4.1.1 제작도면에 의하며 사용재료는 KS(Korean Industrial Standards) 표시품 또는 동등이상이어야 한다.
- 4.1.2 반도체 및 주요부품은 산업용 또는 동등이상의 것을 사용하여야 하며, 회로에서 요구되는 정격보다 2배 이상에서 견딜 수 있는 것을 사용하여야 한다.
- 4.1.3 본 장치에 사용되는 각 부품은 고장으로 인하여 시스템으로부터 부정확한 출력 또는 입력을 발생시키거나 잘못된 연산처리가 되지 않아야 한다
- 4.1.4 본 장치에 사용되는 인쇄회로 기판은 KSC IEC 60249 및 관련 KS규격에 의하고 기판의 두께는 1.6mm 이상으로 하여야 한다.
- 4.1.5 본 장비는 심한 취급 및 진동(5.6항의 검사기준 적용)에도 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 하며 가혹한 외부 환경조건에 충분히 견딜 수 있는 내식성과 기계적 강도를 지녀야 한다. 또한 인체에 유해하거나 장비에 영향을 미칠 수 있는 유독성 가스를 발생하는 것을 사용하지 않아야 한다.
- 4.1.6 장비에 사용되는 부품은 기계적으로 견고하고 전기적으로 시스템에서 요구되는 내구성을 가져야 한다.
- 4.1.7 LEU내부 배선용 전선은 0.5mm² 이상으로 사용전류의 2배 이상을 허용하는 난연성 테프론 전선(차폐케이블은 제외) 또는 동등이상의 것을 사용하여야 하며, 내부배선 연결 시 콘넥터와 터미널 블록으로 접속하는 구조이어야 한다.
- 4.1.8 실내용 LEU시스템 랙은 알루미늄재질의 19인치 표준랙을 사용하여야 한다.
- 4.1.9 실외용 LEU 기구함의 재료는 KS D 3698 STS304 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
- 4.1.10 가변발리스 케이블은 저독성(터널구간 적용), 난연성의 차폐케이블을 사용하여야 하며, 텔레그램 정보전송에 손실이 없어야 한다.

4.2 형태

구조 및 치수는 제작도면에 의한다.

4.2.1 종류별 주요 구성품은 표2와 같다.

[표 2] 주요 구성품

종 류	구 성 품		수 량	비 고
선로변 제어유닛 (LEU)	서브랙	신호입력 보드	소요량	최대 12정보
		발리스 보드	소요량	최소 발리스 2개 이상
		고장감시 보드	1개	
		전원 보드	1개	
	전원공급장치		1조	신호입력 검지용
	절연변압기		1개	계전기실
	기구함	19" 표준랙	1조	실내용
		방열형	1개	실외용
발리스	가변발리스(CB)		1개	
	고정발리스(FB)		1개	
ATP지상시험기	본체, 휴대용단말기		1조	
발리스취부대			1개	자갈도상구간, 콘크리트도상구간

4.3 제조 및 가공

4.3.1 부식되기 쉬운 부분에는 도금, 도장 또는 기타의 방법으로 부식방지 처리를 한다.

4.3.2 접속부는 납땜을 완전히 하고 접속불량 산화 등에 의하여 떨어지지 않도록 하여야 한다.

4.3.3 전기회로의 단자 및 커넥터는 사용 중 이완 등으로 성능의 변화가 생기지 않도록 제작한다.

4.3.4 인쇄회로 배선 판은 부품을 일정하게 배치하여 단락 및 혼축의 우려가 없도록 한다.

4.3.5 풀리기 쉬운 볼트 및 너트에 대해서는 풀림방지 너트 및 스프링 와셔 등을 사용하고, 진동 및 충격에 의하여 고정부분이 변하지 않아야 한다.

4.3.6 부품 상호간 및 외부 간섭 영향에 대해 절연개념 설계가 되어야 하고, LEU 회로는 금속외합에서 완전하게 보호되어야 한다.

4.3.7 LEU서브랙(보드 포함) 및 발리스에 대하여는 외부 독립인증기관의 안전성 인증(SIL4)을 획득한 제품이어야 한다.

4.3.8 각 구성기기별 다음 조건을 만족하여야 한다.

가. 기구함

1) 실내용(신호계전기실)

가) 실내용 랙은 KRS SG 0015 전자연동장치에 사용되는 19인치 표준랙을 사용하여 구성되어야 하며, 상부에 내부온도를 조절할 수 있는 환기용 팬과, 보수용 작업등이 설치되어야 한다.

2) 실외용(현장)

가) 실외용 기구함은 방열형 구조로 제작하되 사용재료는 KS D 3698 STS304 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

나) 기구함 문 채정장치는 철도신호용 자물쇠 S-1형 으로 한다

다) 기구함은 사용가능한 이동식 보수용 작업등과 보수작업을 위한 전원 콘센트를 설치하여야 한다.

나. LEU서브랙

1) 마더보드

가) 보드간 회로 연결은 커넥터를 통하여 마더보드로 연결되며 배선 및 커넥터 접속은 진동 등에 의한 접속불량이 발생하지 않는 구조로 설치되어야 한다.

2) 각종 보드(신호입력 보드, 발리스 보드, 전원보드, 고장감시 보드)

가) 각종 보드는 착탈이 용이하고 접속부분 및 각종 회로의 소자는 납땜을 견고하게 하여야 하며, 모든 신호의 입/출력은 콘넥터를 통하여 이루어 지는 구조이어야 한다.

나) 회로기판의 인쇄회로는 부품이 한쪽으로 치우치거나 조밀하게 인쇄되어 혼축 및 단락의 우려가 없도록 하여야 하고 회로기판의 부품면에는 보드 명칭, 사용부품 일련번호, 제작년월, 부품표시를 하여야 한다.

다) 각 보드는 서브랙의 슬롯에 삽입하며 착탈이 용이하여야 하고 각 보드 및 케이블 커넥터는 탈락되지 않도록 고정장치를 구비하여야 한다.

라) 한 장치의 결함 또는 고장이 다른 장치의 고장 또는 오동작을 유발하지

않아야 한다.

마) 낙뢰, 전차선 지락 등 이상전압으로 부터 장치가 보호되도록 하여야 하며 사용된 부품 및 모듈 등은 과전압, 과전류 입력에 따른 내성, 신뢰성, 내구성이 보장되어야 한다.

바) 본 장치 각 기기의 전면에는 기기명칭을 표시하여야 하며, 각종 표시등 및 커넥터 소켓의 용도 등 유지보수에 필요한 사항을 표시하여야 한다.

사) LEU에 사용되는 터미날블록은 조립식으로 착탈이 가능하며 분리형 구조이어야 하고 식별이 용이하도록 표시되어야 한다.

다. 발리스

- 1) 발리스는 국제전기표준 IEC 61508규격의 안전무결성 수준 SIL4의 안전성을 확보한다.
- 2) 외부 환경에 의한 진동 및 충격에 의하여 기구적인 변화가 이루어지지 않도록 제작하여야 한다.
- 3) 장치의 각 축(X, Y, Z)에 대한 전기적인 중심을 가리키는 표시(Mark)가 있어야 한다.
- 4) 발리스는 완전방수의 밀폐형 구조를 가져야 한다.
- 5) 가변발리스는 LEU와의 연결용케이블이 부착된 구조로 제작하여야 하고 고정발리스는 연결용케이블 없이 단독으로 설치하는 구조로 제작한다.

라. ATP지상시험기

1) 본체

가) 내부에 충전용배터리가 설치되어 상시 충전이 가능하여야 하며, 충전 어댑터를 포함하여야 한다.

나) 발리스와의 인터페이스를 위한 안테나가 내장된 구조로 설치되어야 하며, 발리스를 활성화시키기 위하여 27.095MHz의 원격 전원신호를 생성하여야 한다.

다) 시험기의 송,수신 동작상태를 확인할 수 있는 기능을 가져야 한다.

라) 텔레그램 프로그래밍을 위한 각종 통신케이블이 포함되어야 한다.

2) 휴대용단말기

가) 휴대용단말기는 한 손으로 쉽게 쥐고 사용할 수 있는 구조이어야 하며, 키보드는 조작이 쉽도록 설치되어야 한다.

나) 사용자 PC와 각종 데이터를 송, 수신할 수 있도록 통신케이블을 포함 하여야 한다(직렬 또는 USB케이블)

다) 상시 충전하여 사용하는 구조로 충전어댑터를 포함하여야 한다.

마. 발리스취부대

- 1) 본 장치는 레일사이에 발리스를 설치 및 고정하는 장치로서, 일반 침목에 설치하는 자갈도상용과 콘크리트 도상에 설치하는 콘크리트 도상용으로 구분한다.
- 2) 발리스취부대에 사용되는 각종 부품은 설치 후 궤도회로의 전기적 구성에 영향이 전혀 없도록 절연성능이 보장되어야 한다.

4.4 성능 및 결모양

4.4.1 성능

가. 전원 절연변압기 성능

[표 3] 실내용 LEU전원 절연변압기 성능

용량	1KVA
입/출력 전압	단상 AC220V/220V, 60Hz
절연저항	DC500V 절연저항계 측정 시(100MΩ 이상)
절연내력	AC1500V, 1분간(누설전류 10mA 이하)
효율	90% 이상
서지 이행률	0.1% 이내

나. DC24V용 전원공급장치

- 1) 전원공급장치는 이중계로 구성되어야 한다.
- 2) 출력 고장이 발생할 경우 확인이 가능하도록 표시기능이 있어야 한다.
- 3) 동작상태는 전면에서 육안으로 식별이 가능하도록 하여야 한다.
- 4) 과전류에 대한 회로보호기능이 있어야 한다.
- 5) 전원공급장치의 입, 출력은 다음과 같다.

가) 입력 : AC220V 또는 AC32V 60Hz

나) 출력 : DC24V \pm 5%

다. LEU 보드

1) 신호입력 보드

가) 신호입력보드는 LEU 1랙당 최대 12정보의 신호를 검지하도록 구성한다.

나) 신호입력보드는 출력되는 신호의 접점을 검지하여 동작되어야 하며, 사용전압은 DC 16V~34V로 한다.

2) 발리스 보드

가) 발리스 보드는 메모리에 저장된 텔레그램을 선택하여 발리스로 반복하여 송신하는 기능을 수행한다.

나) 발리스 보드는 LEU로부터 입력받는 정보를 비교하여 정상입력일 경우에만 출력되도록 설계되어야 한다.

다) 오류발생시 발리스로 텔레그램 전송이 차단되어야 하고, 정의되지 않은 신호현시 조건 입력시 발리스로 지정된 오류 텔레그램을 전송하여야 한다.

라) 발리스 보드와 연결되는 출력은 [표 5]의 인터페이스 'C' 사양을 만족하여야 한다.

마) 동작상태는 발리스 보드 전면에서 육안으로 식별이 가능하도록 하여야 하며, 고장발생시 시험장비(ATP지상시험기 등)를 통해 고장에 대한 정보를 확인할 수 있어야 한다.

3) 고장감시 보드

가) 고장감시보드는 신호입력조건 불량, 내부 전원고장 등 LEU 동작상태를 감시하는 기능을 수행한다.

나) LEU의 동작상태를 정상/고장으로 구분하여 기준 유지보수 설비인 궤도 회로 기능감시장치에 정보를 제공하여야 하며, 휴대용장비를 이용하여 모니터링 할 수 있어야 한다.

4) 전원 보드

가) 전원보드는 외부로부터 입력전원을 공급받아 LEU내부 각 보드에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행한다.

나) 전원보드의 입력은 AC220V 60Hz 또는 DC24V로 한다.

라. 발리스 일반적 성능

1) 발리스는 텔레그램 수집, 저장, 전송 및 에러처리, 무전원 응답의 기능을 통해 차상장치에 위치정보와 궤도 및 신호정보를 제공한다.

2) 발리스는 차상안테나(CAU)와 유도결합을 기초로 하여 열차가 발리스를 통과할 때 차상안테나에서 유도되는 27.095MHz주파수 신호를 전송받아 전력을 공급받는다.

3) 발리스는 전송받은 전력으로 564.48KBit/s의 전송률로 3.951MHz, 4.516MHz로 변조된 주파수의 텔레그램을 차량에 전송한다.

4) 발리스에 저장되어 전송되는 텔레그램 정보는 다음과 같다.

가) 가변발리스(CB) : 위치 및 지리정보, 열차의 목표속도 정보, 열차진로, 이동권한, 구매, 링크데이터 정보 등


나) 고정발리스(FB) : 국가값, 고정장애물 정보(터널, 교량, 정거장, 전널목, 전차선 절연구간, 낙석, 지장물, 공사구간, 임시속도 제한) 등

5) 1개의 발리스에 최대 텔레그램 정보는 1023bit를 초과할 수 없다.

6) 발리스는 LEU로부터 텔레그램을 수신하기 위하여 업링크 인터페이스 [표 5]의 'C1'를 사용한다. 단, 발리스가 인터페이스 'C1'에서 LEU로부터 유효 신호를 감지할 수 없을 때 발리스는 고정 텔레그램(디폴트 텔레그램)을 송신한다.

7) LEU로부터 가변 텔레그램이 입력되지 않을 경우에는 디폴트 텔레그램을 전송해야 하고, 다른 텔레그램으로의 전환시에는 이전 텔레그램과 새로운 텔레그램 사이에 삽입되는 비트열의 길이는 75~128비트 사이에 있어야 한다.

8) 발리스의 업링크 세기는 아래 [그림 2]와 같이 제한된 범위 내에 있어야 하며, 특성은 [표 4]에 따른다.



[그림 2] 발리스에 대한 입/출력 특성

[표 4] 발리스에 대한 특성

Loop 전류	Iu1=37mA	Iu2=59mA	Iu3=186mA	Iu3=186mA	비영구적 손상
Magnetic Flux	$\phi d1$ =4.9nVs	$\phi d2$ = 7.7nVs	$\phi d3$ = 5.8nVs	$\phi d4$ = 130nVs	$\phi d5$ = 250nVs

마. 발리스 전기적 성능

발리스의 전기적 성능은 [표 5]에 따른다.

[표 5] 발리스 전기적 성능

구 분		사 양
Interface 'A4' (차상으로부터의 텔레파워링)	주파수	- 27.095MHz \pm 5kHz HF Magnetic Field Continuous Wave
Interface 'A1' (차상으로부터의 업링크)	중심주파수	- 4.234MHz \pm 175kHz
	변조방식	- FSK
	주파수 편차	- \pm 282.24 kHz \pm 7%
	전송률	- 564.48 kbit/s \pm 2.5%
Interface 'C1' (LEU로부터 데이터전송)	텔레그램 길이	- 1,023 or 341 bits
	전송률	- 564.48 kbit/s
	코딩방식	- DBPL(차분 이중 위상래벨)
	연결 임피던스	- 120 Ω (200kHz ~ 600kHz)
Interface 'C6' (LEU로부터의 바이어스 전원)	정격 입력전압	- 14 ~ 18 Vpp
	주파수	- 8.82kHz \pm 0.1kHz Continuous Wave
	연결 임피던스	- 170 Ω (8.820kHz \pm 0.1kHz)
	정격 입력전압	- 22.0 +1.0/-2.0 Vpp

바. ATP지상시험기

ATP지상시험기의 규격은 [표 6]과 같고, 일반성능은 다음과 같다.

[표 6] 시험기 규격

구 분		특 성
본체	충전장치 입력전원	· 입력 AC110V ~ 240V, 60HZ
	송,수신 주파수	· 송신 27.095Mhz \pm 5kHz · 수신 3.95Mhz ~ 4.52Mhz
휴대용 단말기	동작시간	· 최소 8시간 이상
	충전장치 입력전원	· 입력 AC110V ~ 240V, 60HZ
	CPU, RAM 메모리용량	· CPU : PXA270M, 32-bit RISC 또는 동등 이상 · RAM : 256MB 이상 · 용량 : 1024MB Flash ROM 이상
	동작온도	· -20℃ ~ 50℃

1) 일반성능

- 가) 시험기는 전기적 간섭(전자파) 등 외부영향에 대한 보호대책을 강구하여 측정치에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.
- 나) 휴대용단말기는 백라이트 기능을 가진 칼라 LCD 액정표시기 또는 동등 이상을 사용하여 직사 광 아래에서도 표시의 확인이 용이하여야 한다.
- 다) 휴대용단말기는 키보드입력에 의하여 측정, 확인, 검색 등이 가능하여야 하며, 간편하게 조작이 가능한 구조라야 한다.
- 라) 별도 매뉴얼이 없어도 용이하게 시험이 가능하도록 시험 장치에서 각 장치별 시험 절차가 단계별로 지시되어야 한다.
- 마) 시험결과는 단말기모니터에 사용자가 결과를 쉽게 확인할 수 있도록 표시되어야 한다.

2) 특수성능

- 가) 발리스 텔레그램 프로그래밍 기능(ATP지상시험기→발리스)

- 휴대용단말기 텔레그램 선택 및 텔레그램 프로그래밍 기능
- 텔레그램 저장 및 불량시 고장표출 기능

나) 발리스 텔레그램 분석 기능(발리스→ATP지상시험기)

- 발리스 텔레그램 판독 및 텔레그램 CRC값 표출 기능
- 분석결과 불량시 고장표출 기능

다) LEU 데이터 분석 기능(LEU마더보드→ATP지상시험기)

- LEU 데이터 판독 기능 및 해당발리스 정보 표출 기능
- 분석결과 불량시 고장표출 기능

4.4.2 결모양

결모양은 미려하고 견고하여야 하며, 균열 및 유해한 흠이 없어야 한다.

4.5 환경조건

4.5.1 운용중 본 장치에서 발생하는 전자파가 다른 기기의 성능 등에 장애를 주지 않아야 한다.

4.5.2 본 장치의 설치 환경에서 발생하는 낙뢰, 전철화구간 에서의 전차선 지락, 전기차 운행에 따른 유도장해, 무선통신기기 사용에 따른 전자파 장애 등으로 부터 시스템의 성능저하 없이 정상 작동하여야 한다.

4.5.3 본 장치 동작중의 주변온도는 -40 ~ +70℃에서 정상 동작하여야 한다.

5. 검사 및 시험

5.1 검사 및 시험의 종류

검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준 및 검사기관은 다음과 같다.

[표 7] 시험종류 및 수준

시 험 종 류		검사대상	검사 기준	비 고
5.2 수량 및 결모양 검사		전량	육안검사	
5.3 구조 및 치수 검사		전량	육안검사	
5.4 전자파 적합성 시험	5.4.1 전기적과도현상	1조	KS C IEC 61000-4-4	공인시험 기관의뢰
	5.4.2 서지내성		KS C IEC 61000-4-5	
	5.4.3 전기자기장 전도 내성		KS C IEC 61000-4-6	
	5.4.4 방사 무선고주파 전기자기장 내성		KS C IEC 61000-4-3	
	5.4.5 정전기방전내구성		KS C IEC 61000-4-2	
5.5 방진 및 방수시험		1조	KS R 9189, KS C IEC 60529	공인시험 기관의뢰
5.6 진동 및 충격시험		1조	IEC 62498-3, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, KS R 9186, KS R 9187	공인시험 기관의뢰
5.7 온도시험		1조	KS R 9191	공인시험 기관의뢰
5.8 절연저항 및 절연내력 시험		전량	계측검사	
5.9 동작성능 시험		전량	성능 및 기능확인	

5.2 수량 및 결모양 검사

5.2.1 수량은 공급수량과 일치하여야 한다.

5.2.2 결모양 검사는 배선상태, 단자류 및 케이블의 접속상태, 균열 및 흠집유무 등을 검사한다.

5.3 구조 및 치수 검사

5.3.1 구조검사 : 부품간의 조립상태 등을 검사한다.

5.3.2 치수검사 : 제작도면에 의한다.

5.4 전자파 적합성 시험

LEU에 발리스 2개 이상을 구성하여 시행하고, 시험은 LEU 및 발리스를 대상으로 시행한다.

5.4.1 전기적 과도현상 내구성 시험

전기적 과도현상 내구성 시험은 KS C IEC 61000-4-4(전자파 적합성 시험 및 측정방법 전기적 과도현상 내구성)에 따라 시행하며, 기기간의 접속부와 외부장치간 접속부 및 전원선에 대해서는 3등급으로 시행한다.

5.4.2 서지내성 시험

- 가. KS C IEC 61000-4-5(전자파 적합성 시험 및 측정방법 서지 내성시험)에 따라 시행하며 전원부 선과-접지간 3등급, 선간은 2등급으로 시행한다.
- 나. 시험전압은 KS C IEC 61000-4-5에 따라 1.2/50 μ s의 파형으로 정부 양극성에 대하여 각각 1분 간격으로 5회씩 인가 하였을 때 정상동작하여야 하며, 이상 동작, 고장, 기타 결함이 없어야 한다.
- 다. 차폐되지 않은 접속부는 KS C IEC 61000-4-5의 6.3에 따르고 차폐된 접속부는 KS C IEC 61000-4-5의 6.3에 따라 시행한다.

5.4.3 전기자기장 전도 내성시험

전기자기장 전도 내성시험은 KS C IEC 61000-4-6(전자파 적합성 시험 및 측정법 전기자기장 전도내성)에 따라 시행하고 시험등급은 3등급으로 한다.

5.4.4 방사 무선고주파 전기자기장 내성시험

방사 무선고주파 전기자기장 내성시험은 KS C IEC 61000-4-3(전자파 적합성 시험 및 측정방법 방사 무선고주파 전기자기장 내성)에 따라 시행하며, 시험 등급은 3등급으로 한다.

5.4.5 정전기 방전 내구성 시험

정전기 방전 내구성 시험은 KS C IEC 61000-4-2(전자파 적합성 시험 및 측정 방법 정전기 방전 내성)에 따라 시행하며, 시험 등급은 접촉방전 2등급으로 하고 접촉방전이 불가능할 경우 기중방전 3등급으로 한다.

5.5 방진 및 방수시험

방진 및 방수시험은 발리스 및 LEU 실외기구함을 대상으로 KS R 9189(철도 신호보안부품 방수시험 방법) 및 KS C IEC 60529(외곽의 방진보호 및 방수보호 등급)에 따라 장치별로 아래 [표 8]과 같이 적용한다.

[표 8] 방진 및 방수시험 규격

장 치 별	방진 및 방수	살수시험	비고
발리스	IP68	-	침수높이10cm
LEU 실외기구함	-	2중	

5.6 진동 및 충격시험

5.6.1 발리스의 진동 및 충격시험은 IEC 62498-3를 적용하여 IEC 60068-2-64과 IEC 60068-2-27에 따라 시행한다.

5.6.2 LEU의 진동 및 충격시험은 KS R 9186(철도신호보안부품 진동시험 방법) 및 KS R 9187(철도신호보안부품 충격시험 방법)에 따라 아래 [표 9]와 같이 적용한다.

[표 9] 진동 및 충격시험

장치별	진동시험	충격시험	비고
LEU	2중(B)	1중	

5.7 온도시험

온도시험은 LEU(실내용, 실외용) 및 발리스를 대상으로 KS R 9191(철도신호 보안부품 고온 및 저온 시험방법)의 제6종 시험조건에 따라 시험한다.

5.8 절연저항 및 절연내력 시험

LEU(실내용, 실외용) 및 발리스를 대상으로 다음사항을 시험한다.

5.8.1 절연저항 시험

- 가. 전원과 제어회로 및 외함 간 : DC500V용 측정계를 사용하여 10M Ω 이상
- 나. 제어회로와 외함 간 : DC500V용 측정계를 사용하여 10M Ω 이상

5.8.2 절연내력 시험

절연내력 시험은 아래 시험조건에서 누설전류 10mA이하 이어야 한다.

- 가. 전원회로와 제어회로 및 외함 간 : AC1500V, 60Hz, 1분간
- 나. 전원회로와 외함 간 : AC1500V, 60Hz, 1분간

5.9 동작성능 시험


5.9.1 LEU 및 발리스 동작성능 시험

가. LEU 및 발리스의 단위성능은 4.4.1. 가~마항의 조건을 모두 만족하여야 하며, 발리스의 업링크 세기의 특성은 [그림 2] 및 [표 4]의 기준에 의거 시험하여야 한다.

나. 정보저장능력 시험은 ATP 지상시험기를 사용하여 다음사항을 확인한다.

- 1) LEU 데이터 저장능력 시험
 - LEU 데이터 입력후 저장상태 확인
- 2) 발리스 텔레그램 저장능력 확인
 - 발리스 텔레그램 입력후 저장상태 확인

다. LEU와 발리스 인터페이스 시험은 아래 [그림 3]과 같이 시험설비를 구성한 후 동작상태를 시험한다.



[그림 3] 시험설비 인터페이스 구성도

- 1) 각 신호현시 및 진로별로 가상의 텔레그램을 시험전에 작성하여 LEU 및 발리스에 입력한 후 ATP 지상시험기를 사용하여 기능을 확인하여야 한다.
- 2) 신호현시별(G, YG, Y, YY, R) 및 진로별(3진로 이상) 신호입력정보 변환을 위한 신호조작기(시뮬레이터)를 설치하여 각 단계별 취급에 의한 시험을 시행하여야 한다.
- 3) 신호현시 및 진로별 텔레그램 일치여부 확인을 위하여 CRC코드가 기록된 검사용지를 가지고 다음사항을 확인하여야 한다.
 - 가) 텔레그램 선택, 전송, 저장기능 확인
 - 나) ATP 지상시험기를 이용한 텔레그램 및 발리스로 전송되는 데이터가

다운로드가 가능한지 확인

다) 각종 고장상황 발생시 [표 10]의 오류 텔레그램 전송기능 확인

- 4) LEU와 발리스간 발리스케이블 분리 및 단락, LEU전원 차단 등 LEU와 발리스간 정보전송이 안 될 경우 발리스에 저장된 디폴트 텔레그램 전송 기능을 확인하여야 한다.
- 5) LEU는 발리스와 연결하여 입력전원을 인가한 경우 정상적으로 동작하여야 하며, LEU에 텔레그램을 입력하여 기존설비의 인터페이스 정보를 변경하였을 경우 변경된 텔레그램이 발리스로 전송되는지를 확인한다.

[표 10] 고장조건에 따른 오류 텔레그램

고장 조건	오류 텔레그램	비 고
정의되지 않은 신호	오류 텔레그램 1	
내부 전원불량	오류 텔레그램 2	
LEU와 발리스 통신불능	디폴트 텔레그램	

라. 발리스 동작시험시 그래프 특성시험은 Sampling 검사를 시행한다.

5.9.2 ATP 지상시험기 동작성능 시험

가. ATP 지상시험기의 단위 성능은 4.4.1. 바항의 조건을 모두 만족하여야 한다.

나. ATP 지상시험기의 동작성능 시험은 [그림 3]과 같이 LEU 및 발리스를 구성한 후 다음사항을 확인하여야 한다.

- 1) 발리스 텔레그램 프로그래밍 기능
- 2) LEU데이터 및 발리스텔레그램 분석 기능

다. 세부 시험사항은 다음과 같다.

- 1) 발리스 텔레그램 프로그래밍 기능
 - 사용자 PC로부터 휴대용단말기로 텔레그램 다운로드
 - 휴대용단말기의 텔레그램 선택 및 발리스로 텔레그램 프로그래밍
 - 텔레그램 저장 및 저장결과 확인(“양호” or “에러”)
 - “에러” 표출시 원인파악 후 재 시행
- 2) LEU데이터 분석 기능
 - ATP시험기와 LEU마더보드를 연결한 후 해당 LEU데이터 분석
 - LEU데이터 정상여부 확인 및 불량시 “에러” 메시지 표출

3) 발리스 텔레그램 분석 기능

- 신호변환장치(시뮬레이터)를 이용하여 신호현시별(G, YG, Y, YY, R) 및 진로를 단계별로 조작하여 발리스로부터 수신되는 CRC값 확인
- 각종 고장조건[표 10] 발생시 오류 텔레그램(CRC값) 표출 확인
- LEU와 발리스간 케이블 분리 및 단락 등 LEU와 발리스간 정보전송이 안 될 경우를 시험하여 디폴트텔레그램(CRC값) 표출 확인

5.10 합격판정

- 5.10.1 본 규격서의 검사 및 시험항목에 모두 적합할 경우에만 합격으로 한다.
- 5.10.2 외부 공인기관 시험을 필한 장치는 그 외부(케이스가 없을 경우에 인쇄회로기판의 부품면)에 시험기관, 시험일자, 시험결과를 확인할 수 있는 시험필증을 부착 봉인하고, 시험기관의 시험성적서를 제출하여야 하며 검사자는 이를 확인하여야 한다.
- 5.10.3 검사자는 검사 및 시험의 조건이 만족되지 않았다고 판단되는 경우 시험의 연기, 취소, 불합격 등의 조치를 취할 수 있다.

6. 표시

6.1 표시

ATP 지상장치의 각 설비는 다음 사항을 명시한 명판을 적절한 곳에 부착하여야 한다.

- 6.1.1 한국철도시설공단 로고
- 6.1.2 장치명, 모델명, 각종 사용전압 및 정격용량
- 6.1.3 제작번호, 제작년월, 제작회사명, 연락처

7. 일반사항

7.1 제출자료

- 7.1.1 제출도서의 크기는 A4를 기준으로 하되 도면류는 A3로 할 수 있다.
- 7.1.2 계약상대자는 제출도서를 계약 후 30일 이내에 승인용으로 제출해야 하며 제출도서는 다음과 같다.
- 가. 제작도면(장치구성도 포함)

나. 제작사양서

다. 안전인증서 및 관련 서류

- 7.1.3 각 최종 본은 5부를 제출하여야 하며, ATP지상시험기 소프트웨어 및 장비 사용지침서가 포함된 CD-ROM 2부를 별도로 제출해야 한다.
- 7.1.4 계약상대자는 검사 및 시험절차서를 시험실시 예정일 30일전에 제출해야 한다.
- 7.1.5 계약상대자는 ATP지상시험기 사용자 교육훈련계획서를 교육실시예정일 30일 전에 제출해야 한다.
- 7.1.6 납품 완료시 제출자료는 다음과 같다.
- 가. 검사 및 성능시험결과 보고서
 - 나. 설명서가 요구하는 자료, 근거 서류의 최종본
 - 다. 사용자 매뉴얼

7.2 기술교육(ATP지상시험기)

- 7.2.1 계약상대자는 보수요원에게 각종 교육훈련의 책임을 가지며, 교육훈련에 소요되는 일체의 비용은 계약자 부담으로 제공하여야 한다.
- 7.2.2 계약상대자는 교육훈련의 내용에 다음 사항을 포함시켜야 한다.
- 가. 교육의 흐름도
 - 나. 장비 사용방법 : 해당품목 전체
 - 다. 유지보수 방법 및 점검항목, 점검주기
- 7.2.3 교육훈련 계획 및 결과보고
- 계약상대자는 교육훈련 계획을 감독자와 사전에 협의한 후 교육실시 예정일 30일 전에 감독자에게 교육훈련계획서를 제출하여 승인을 받아야 하며, 교육 완료 후 교육일지 등을 감독자의 확인을 득하여 제출하여야 한다.
- 7.2.4 계약상대자는 다음사항을 포함한 교육훈련계획서를 감독자에게 제출하여야 한다.
- 가. 교육훈련 과정
 - 나. 교육훈련 일정 및 장소
 - 다. 교육훈련 내용 및 방법
 - 라. 교육훈련 조직 및 지원체계

7.3 하자보증기간

- 7.3.1 본 장치의 하자보증기간은 사용 개시일로부터 3년으로 하며, 하자보증금률은 3/100 한다.
- 7.3.2 계약완료 및 하자개시 기준일은 실제 사용처에서 인수를 완료한 일자로 한다. 단, ATP 지상시험기는 교육을 완료 후 인수를 완료한 일자로 한다.
- 7.3.3 계약상대자는 하자보증기간 이후라도 장치의 결함 발생시 원인규명 및 개선에 대한 책임을 져야 한다.

7.4 특허관계

- 7.4.1 본 계약의 이행에 있어 계약상대자의 지적소유권에 해당되는 경우에는 이를 서면으로 알려져야 하며, 제 3자의 특허권 등 지적재산권을 사용하는 경우의 모든 책임은 계약상대자가 진다.
- 7.4.2 한국철도시설공단은 계약상대자가 납품한 하드웨어, 기타 서류류에 대해서 하자보증기간 이후에는 유지보수나 성능향상을 위하여 변경할 수 있다.

7.5 행정사항

7.5.1 해 석

본 규격서에 기술되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서는 사전에 협의하되 한국철도시설공단의 해석에 따라야 한다.

7.5.2 언 어

모든 서류 및 도면에 사용되는 언어는 한국어로 하며, 외국어로 제출되는 경우에는 한국어 번역본과 함께 제출하여야 한다.

7.5.3 지 적 재 산 권

지적 재산권(특허, 실용신안 등)에 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

7.5.4 관 련 법 령 준 수

이 설명서에 명시되지 않았어도 산업안전보건법, 환경관련법 등 관련되는 법령에 위배되지 않아야 한다.

붙임 : 약어해설 1부. 끝.

(붙임)

약 어 해 설

약어	원 어	해 설
ATP	A utomatic T rain P rotection (열차자동방호장치)	-열차의 안전운행을 확보하기 위한 설비로써 열차간격조정, 열차속도조정, 열차제동을 자동으로 제어하는 장치
LEU	L ineside E lectronic U nit (선로변제어유니트)	-선로변제어유니트로 발리스와 연결되어 현장 신호기 정보를 발리스로 전송하는 지상설비
CB	C ompact size B alise C ontrolled type (가변발리스)	-가변발리스로 LEU와 연결하여 신호기 정보를 받아 차상안테나로 정보를 송신하는 발리스
FB	C ompact size B alise F ixed type (고정발리스)	-고정발리스로 LEU와 연결하지 않고 고정정보를 차상안테나로 정보를 송신하는 발리스
CAU	Compact Antenna Unit (차상안테나)	-공극을 통해 발리스 기동신호를 송신하고 발리스로부터 텔레그램을 수신하는 안테나 역할
CRC	Cyclic Redundary Check (인증코드)	-승인된 텔레그램의 식별을 위해 생성되는 코드
ERTMS	E uropean R ailway T raffic M anagement S ystem (유럽열차운행관리시스템)	-유럽열차운행의 관리시스템의 표준화를 목적으로 차세대열차시스템인 ETCS와 무선정보전송방식인 GSM-R, 열차운영시스템인 ETML을 구축하는 시스템
ETCS	E uropean T rain C ontrol S ystem (유럽교통제어시스템)	-유럽철도망에서의 국경없는 열차 운행을 위해 현재 유럽에 존재하는 약 15개의 상이한 신호시스템을 열차 운행 안전에 기본을 두고 통합하는 시스템으로 기능적인 단계로 Level 1, Level 2, Level 3로 분류
SIL4	S afety I ntegrity L evel 4 (안전무결성 4등급)	-국제표준인 IEC 61508 규격의 안전무결성 수준
TSI	T echnical S pecification for I nteroperability (상호호환성 기술사양)	-ERTMS/ETCS의 상호호환성 기술 요구조건
SRS	S ystem R equirements S pecification (시스템 요구사항)	-ERTMS/ETCS의 시스템 요구 사항
FFFS	F orm F it F unctional I nterface S pecification (기능적 인터페이스사양 규정)	-ERTMS/ETCS의 기능적인 인터페이스 사양에 적합한 규정
FSK	F requency S hift K eying (주파수 편이 변조)	-디지털정보 1 또는 0 값에 따라 반송파 주파수를 변화시키는 디지털변조방식
ASK	A mplitude S hift K eying (진폭 편이 변조)	-디지털정보 1 또는 0 값에 따라 반송파 진폭을 변화시키는 디지털변조방식
DBPL	D ifferential B i P hase L evel(차분 이중 위상레벨)	- 각 비트값 결정의 첫 번째 단계는 각 비트의 중심에 있는 위상 편이를 문자로 변환하는 것이며, 중심을 기준으로 +1에서 -1까지 변환하는 것을 "A"로 -1에서 +1까지 변환하는 것을 "B"로 변환한다. 두 번째 단계는 변환된 문자를 이전문자와 비교하여 이전문자와 같으면 "1" 그렇지 않다면 "0" 으로 처리