

(붙임 1)

심의 의결서

☐ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

☐ 심의의결

	(원안) 채택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
출석위원 6 명 중	5 명	명	1 명	명	위원장 제외
심의의결	○				해당란에 "O"

☐ 기타사항 : 심의 항목 중 일부 채택 의견

• 배치 규모, 형태, 입면계획 : 조건부 11명

☐ 회의록 공개여부 : 공개/비공개(비공개시 사유)

한국철도시설공단 기술자문위원회

위원장 :

2023. 11. 15. (서명)

(붙임 2)

회 의 록

1. 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계
2. 일 시 : 2015년 5월12일
3. 장 소 : 철도시설공단 604호 회의실
4. 참석위원

구분	분야	소 속	직위	성명	서명
위원장		가치대 학교	교수	도인욱	
부위원장		한국철도시설공단	처장	조순형	
위 원		영동대학교	교수	김한익	
		서울예술대학교	교수	구한영	
		동서울대학교	교수	김혜원	
		영남대학교	교수	김소희	
	운영자	한국철도공사	처장	김광모	
	지자체	평창군추천(평창군)	과장	이운배	
간 사		한국철도시설공단	부장	길청섭	

5. 회의진행 내용

순번	내 용	시 간	비 고
①	개회선언 및 안건제의	13:35	
②	회의운영 설명 및 위원소개	13:38	
③	심의안건 설명	15:40	
④	심의위원별 질의응답	15:45	
⑤	심의안 의결	16:35	
⑥	폐회	17:30	

6. 심의의결 사항 : 따로 붙임(별지 제1호 서식)

7. 채택 또는 조건부 채택에 대한 보완의견

①

②

③

위원별 심의 의견서 참조.

8. 붙임

① 위원별(사전) 검토의견서 : 별첨(별지 제6호 서식)

② 위원별 심의의견서 : 별첨(별지 제5호 서식)

③ 위원별 청렴서약서 : 별첨(별지 제3호 서식)

④ 위원별 위촉동의 및 보안각서 : 별첨(별지 제4호 서식)

9. 기타사항

한국철도시설공단 기술자문위원회

위원장 :

조민욱 (서명)








경관심의 심의위원 명부

[원주-강릉 철도건설 철도역사]

□ 일 시 : 2015. 5. 12.(화) 13:30 ~

□ 장 소 : 한국철도시설공단 6층 회의실(604호실)

□ 명 단

연번	위원명	직책	근무처	연락처	서명
1	김환식	교수	영동대학교		
2	오인욱	교수	홍익대학교		
3	구환영	교수	서울예술대학교		
4	김혜원	교수	동서울대학교		
5	김소희	교수	영남대학교		
6	김광모	처장	한국철도공사		김광모
7	박인광	대표	원주시 추천(건축사)		
8	이달환	팀장	횡성군 추천(횡성군)		이달환
9	이운배	과장	평창군 추천(평창군)		이운배
10	홍상희	교수	강릉시 추천(강원대)		

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배치·규모·형태·입면계획	○				
외부 공간계획	○				

○ 사 유 :

1. 전체 건물 외관 완성도가 높은 전경이 있었음
2. 실시 설계 단계에서는 지붕 누수 방지를 위한 징크태블릿(공포)의 시공 방법이 제시되어야 함.
3. 루프스 지붕의 인접하기 형상물체의 직경은 외관과 동떨어져 보여 재검토를 위하여, 부재 두께를 슬림화 하며 경쾌한 이미지를 제시하기를 권장함.

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성 명 : 김 한성 (서명)

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배차·규모·형태·입면계획	○				
외부 공간계획	○				

○ 사 유 :

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성 명 : 구환영 (위원장)

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배치·규모·형태·입면계획	○				
외부 공간계획	○				

○ 사 유 :

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성 명 : 김혜원 서명

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배차·규모·형태·입면계획	○				
외부 공간계획	○				

○ 사 유 :

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성 명 : 김 광 문 (김광문)

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	반려	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배치·규모·형태·입면계획		○			
외부 공간계획	○				

○ 사 유 :

조치내용에서 가벼운 이미지가 느껴지도록 전면부분을
상향시켜 반영하겠다고 단순히 서술만 되어있어
그 결과물의 반영 image가 필요합니다.
충분한 검토로 디자인안을 제시하시기 바랍니다.

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따
라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성 명 : 김 소 희 (서명)

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하

(붙임 5)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 원주~강릉 철도건설 평창역사 실시설계

□ 심의의견

(해당란에 "○")

	(원 안) 채 택	조건부 채 택	재심의	반려	비 고
기본방향			○		
✓ 주요시설 설계방향			○		
배차·규모·형태·입면계획			○		
외부 공간계획	○				

○ 사유 : 역사 초입문에 대한 관문이지 하여
추가
향후 역사 일관성만 아니라 관광 상품화기
통행편의로 인한
필수 있도록 보완

한국철도시설공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2015년 5월 12일

성명 : 이은미 (자명)

한국철도시설공단 기술자문위원회 위원장 귀하