

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 :

검토사항 : 외부공간계획에서 자동차 일시정차를 위한
자동차베이 공간 등 검토 - 교통영향 평가 반영바람
· 야간경관계획의 경우 발주처와 협의하여
충분히 반영해주시기 바랍니다.

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위
와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 : 황 용 순 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채 택	재심의	기각	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 : 다음의 내용은 반증하다 항의하여 반영하여 주시기 바랍니다 .

- 원활한 우수처리를 위해 저용량의 생동, 배수를 위한 구배등을 합리적으로
제정하여 주시기 바랍니다 . 또한 유량관리 증보 반영하여 주시기 바랍니다 .
- 설계 수위와 강도를 신 이력하여 극사바랍니다 .
- 세인 출구, 외부출구에 적용된 주요 concept을 통알았기 다인 요를
반영하여 주시기 바랍니다 . (각 등)

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위
와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 : 신여경 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향		○			
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 : 검토안 2단 권장. 전체적으로 권촉계획에 대한
제검토가 필요함. 인지할 수 있는 부분에
재로 검토 필요(외부출입구 등), 층상처리
, 식별도 유지관리 고려 더 고려.

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위
와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 : 최준섭 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 :

- 외부환경과 내부의 형태에 대한 보다 구체적인
이런 및 설계 경계가 제안되어야 하므로 생략.

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위
와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 : 강대원 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하


(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견


(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향					
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 : 외관 마감재의 번개빛 가늠과 천장 구조물(천장케노피)
선경디자인 변화(조화) 필요

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 :  영철

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

☐ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

☐ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향					
배치·규모·형태·입면계획					
외부 공간계획					
야간경관계획(필요시)					

○ 사 유 :

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 : 김종혁 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 과천시 과천지식정보타운역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
기본방향	○				
주요시설 설계방향	○				
배치·규모·형태·입면계획	○				
외부 공간계획	○				
야간경관계획(필요시)	○				

○ 사 유 :

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 심의의견서를 제출합니다.

2022년 9월 6일

성 명 :  (직명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하