

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 『강릉~제진 철도건설사업』 제5,8공구 경관심의

□ 심의의견

(해당란에 "○")

	원안채택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
제5공구	○				
제8공구	○				

◦ 사 유 :

- 연약지반 출현구간에 대한 교량변경안에 대해서는 개방감 확보 및 주변지역 경관 고려 시 경관계획은 적정한 것으로 판단되며,
- 수직구 지상돌출부의 노출콘크리트 재질은 농촌의 자연지역에 설치된 점과 일반인 이용시설이 아닌 철도시설 유지관리 용도를 고려, 경계부 차폐식재를 적용하여 보완하기 바람

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제20조 제2항의 규정에 따라 위와 같이 검토의견서를 제출합니다.

2023 년 12월 15일
성 명 : 구수환 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하